

# BEKANNTMACHUNG

der Gemeinde Sinzing vom 05.01.2017  
betreffend:

## **Ergebnis der Legionellenuntersuchung**

- **Schulturnhalle Sinzing ( 08.11.2016) und**
- **Mehrzweckhalle Viehhausen (20.12.2016)**

Am 08.11.2016 / 20.12.2016 erfolgte eine Untersuchung des Warmwassersystems im Bereich der Schulturnhalle Sinzing und der Mehrzweckhalle Viehhausen.


An repräsentativen Stellen wurden Proben entnommen und auf Legionellen untersucht. Die Untersuchungen wurden in einem nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) zugelassenen und gelisteten Labor „Synlab Umweltinstitut GmbH, Weiden“ durchgeführt.

Das Ergebnis wurde der Gemeinde Sinzing am 22.11.2016 / 04.01.2017 zugestellt. Dem Prüfbericht ist folgendes zu entnehmen:


- Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den Anforderungen der TrinkwV 2001.
- Der maximal gemessene Wert beträgt 700 KBE/100 ml. Damit ist der technische Maßnahmenwert der TrinkwV 2001 überschritten.

Als Ansprechpartner steht Ihnen unsere Frau Hierstetter, Tel. 0941/39602-29, zur Verfügung.

**Sinzing, den 05.01.2017**  
**Gemeinde Sinzing**



Patrick Grossmann  
Erster Bürgermeister



Bekanntgemacht:  
Anschlag a. d. Aushang-/  
Bekanntmachungstafel  
am 05.01.2017

abgenommen, am

.....  
(Dienstbezeichnung)